



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**по делу об административном правонарушении № 1789/13**

15 августа 2013 года

Государственная жилищная инспекция  
Санкт-Петербурга,  
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Тихашин Алексей Сергеевич, рассмотрев материалы дела/протокол № 08/210-1 от 29 июля 2013 года об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресам: Санкт-Петербург, Большой пр., д. 91; Средний пр., д. 106; Беринга ул., д. 3; Карташихина ул., д. 13, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 1.

Банковские реквизиты: ИНН 7801465635, р/с 40702810348000002621 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», дополнительный офис «Гаванский», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, КПП 780101001.

ОГРН 1089847133485 от 03.04.2008.

С участием

*Нарушитель не явился.*  
*Иванов И.И.*

**УСТАНОВИЛ**

29 июля 2013 года в ходе проведения проверки по адресам: Санкт-Петербург, Большой пр., д. 91; Средний пр., д. 106; Беринга ул., д. 3; Карташихина ул., д. 13, главным специалистом отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Кононович Е.И. выявлены следующие нарушения:

- в нарушение ч. 4 ст. 12 федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 2.1.1. 2.3.1. Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 № 405, не соблюдаются требования о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а именно:

по адресу: **Большой пр. В. О., д. 91** (с 10ч. 20 мин. до 10ч. 43 мин.)

- На лестничных клетках №№ 2 и 3 не произведена заделка и утепление оконных блоков - не пристроганы притворы, часть рам 2-го контура не закрывается, чем нарушен пункт 2.3.1. Перечня.